



## **Výzva více zájemcům k podání nabídky na plnění zakázky číslo: 085-2021**

K zajištění nediskriminačního a transparentního postupu při výběru dodavatele Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění zakázky:

### **Stavební úpravy NTL plynovodů K Větrolamu, Chorušická, Praha 8**

**I. Zadavatel:** Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.  
se sídlem: Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08  
IČO: 27403505

**kontaktní osoba:** Ing. Petr Vaclík  
**telefonické spojení:** 602 644 974  
**e-mail:** petr.vaclik@ppdistribuce.cz

### **II. Předmět plnění zakázky:**

#### **Stavební úpravy NTL plynovodu K Větrolamu, Chorušická, Praha 8**

Základní údaje viz následující tabulka. Uvedené délky a počty přípojek jsou orientační.

Plynovody STL				Přípojky STL			
d <sub>n</sub> (mm)	délka (m) cca	PN	materiál	d <sub>n</sub> (mm)	délka (m) cca	počet ks	materiál
225	170	NTL	PE	40-63	400	56	PE
160	360	NTL	PE				

Technické údaje, rozsah požadovaných prací a výkaz výměr jsou součástí zadávací dokumentace.

Vybraný uchazeč je povinen zajistit veškerý materiál ke zhotovení předmětu této zakázky vlastní kapacitou. Materiál musí být schválený příslušnou státní zkušebnou a použitý pouze od dodavatele, u něhož je kvalita materiálů garantována.

Při realizaci předmětu plnění musí být práce prováděny ve spolupráci se zpracovatelem inženýrské činnosti /projektantem/ a v koordinaci s investorem stavby a TSK.

Uchazeč je zároveň povinen postupovat podle platných technických pokynů zadavatele, které jsou umístěny na internetové adrese [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz). Heslo pro přístup je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Všechna potřebná povolení a rozhodnutí (tj. zvláštní užívání veřejného prostranství, povolení k zásahu do místních i státních komunikací, zásahy do stávající a vzrostlé zeleně, příp. další) zajistí uchazeč prostřednictvím zadavatele určeného projektanta, jemuž uchazeč pro tyto účely vystaví plnou moc. Cena správních poplatků není součástí nabídkové ceny. Uchazeč - zhotovitel uhradí všechny místní poplatky s tím spojené a tyto náklady zahrne do celkové nabídkové ceny. Jejich vyčíslení promítne jako samostatnou položku do vlastního položkového rozpočtu. Případné sankce za nedodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení, popř. v dalších povolení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a v dalších příslušných rozhodnutích budou přeneseny na uchazeče - zhotovitele stavby.

Vytýčení podzemních zařízení, včetně zabezpečení jejich ochrany, zajišťuje uchazeč na své náklady. K vytyčování podzemních zařízení musí být přizván dozor investora.

Před zahájením stavby uchazeč zajistí prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Protokol o vytýčení, ověřený úředně oprávněným zeměměřičem, bude předložen uchazečem při předání staveniště. Náklady na vytýčení prostorové polohy stavby budou zahrnuty do nabídkové ceny.

Do nabídkové ceny je nutné započítat uhrazení místních poplatků za zvláštní užívání veřejných prostranství dotčených stavbou.

Uchazeč je povinen před podáním nabídky se seznámit podrobně s kompletním zadáním předmětu zakázky včetně zadávací dokumentace a v případě zjištění jakýchkoli nejasností, nedostatků nebo rozporů je uplatnit prostřednictvím kontaktní osoby u zadavatele tak, aby bylo možné je odstranit nebo učinit nutná opatření vedoucí k řádnému provedení výběrového řízení. Na uplatnění uvedených sdělení po skončení lhůty pro podání nabídek nebude brán zřetel a případné úpravy nebo doplňky nebudou předmětem hodnocení nabídek ani následných ujednání o rozšíření předmětu plnění nebo navýšení nabídkové ceny.

**Jakékoli změny provedené uchazečem ve výkazu výměr jsou důvodem pro jeho vyloučení z dalšího postupu výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem pro plnění zakázky.**

Zadavatel nezajišťuje prohlídku místa plnění. Prohlídka (terénní průzkum) bude provedena jednotlivými uchazeči individuálně.

Uchazeč je povinen do své nabídky uvést **samostatné písemné prohlášení** podepsané statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami zadavatele pro podání nabídky na plnění předmětu zakázky, příslušnou zadávací dokumentací, že si před podáním nabídky vyjasnil veškeré pro něho sporné nebo nejasné zadání nebo technické nesrovnalosti a že souhlasí se všemi zadávacími podmínkami zadavatele a při podání nabídky je respektuje.

### **III. Místo plnění zakázky: K Větrolamu, Chorušická, Praha 8**

### **IV. Doba plnění zakázky:**

Zadavatel požaduje plnění zakázky v rozmezí: **04/2022 – 06/2022**

**Zhotovitel si vyhrazuje právo termín plnění upřesnit formou aktualizace investičního plánu na rok 2022, případně pak na rok 2023.**

Uchazeč uvede délku lhůty pro úplné splnění předmětu zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění termínu zahájení a dokončení prací s ohledem na získání DIR a uzavření smluvních vztahů s vlastníky pozemků v předrealizační etapě.

## **V. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:**

**1) Platný doklad o oprávnění k podnikání**, tj. úředně ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského rejstříku uchazeče a úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li uchazeč v tomto rejstříku zapsán. Předpokladem pro plnění této zakázky je předložení živnostenských listů nebo výpisu ze živnostenského rejstříku pro předmět podnikání v oboru:

- a) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny,
- b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklady v ověřené kopii uchazeč předkládá 1x za 3 měsíce v rámci všech podaných nabídek u zadavatele (předkládá čtvrtletně, vždy k 1. dni měsíce kalendářního čtvrtletí do sídla PPD, a.s., odbor právní). Do konkrétní nabídky uchazeč předkládá doklady v prosté kopii. V případě, že uchazeč nemá doklady uloženy na OP, předkládá doklady do nabídky v ověřené kopii.

### **Dalším předpokladem pro plnění této zakázky je předložení kopie:**

- a) **platného oprávnění** vydaného ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,
- b) **platného osvědčení** o odborné způsobilosti vydaného ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění,
- c) **referenčních listů** alespoň 3 staveb PZ, odpovídajících charakteru (tl. hladina, technologie, atd.) a rozsahu zadávané zakázky.

## **2) Písemné prohlášení uchazeče o tom, že:**

- a) není v likvidaci,
- b) neprobíhá vůči jeho majetku insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
- c) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- d) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin a nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
- e) nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- f) v případě, že je uchazeč plátcem DPH, musí mít ke dni podání nabídky oznámen u svého správce daně bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, který bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Tento účet je uchazeč povinen uvést v nabídce.**
- g) v případě, že je uchazeč plátcem DPH, není ke dni podání nabídky zveřejněn v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátece.

Písemné prohlášení musí být podepsáno uchazečem nebo jeho statutárním zástupcem v originále nebo v úředně ověřené kopii.

- 3) U nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který podává nabídku, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu i tyto jiné osoby.
- 4) Uchazeč předloží získaný certifikát dle TPG 923 01 v rozsahu charakteru stavby (plynovod, přípojky, dimenze) a použitého materiálu (ocel, nebo PE).
- 5) Uchazeč je povinen provést montážní práce plynárenských zařízení vždy vlastními zaměstnanci, resp. vlastní firmou. Zadavatel připouští provedení stavebních prací a montážních prací na odběrném plynovém zařízení prostřednictvím subdodavatele při dodržení zásady, že tyto práce provede subdodavatel, případně jakýkoli jeho další subdodavatel, vlastními zaměstnanci. Uchazeč se v nabídce ke splnění tohoto požadavku a zajištění stanovené zásady **výslovně písemně zaváže.**

## VI. Další požadavky na plnění zakázky:

- 1) Pro realizaci předmětu zakázky uchazeč:
  - a) zajistí denně v časovém rozmezí od 6,00 hod. do 21,00 hod. průběžné sledování aktuální situace na stavbě (stav výkopů, zábran, odvoz vytěžené zeminy, vybouraného betonu, asfaltu, rozebrané dlažby a likvidovaného PZ, čistoty staveniště, umístění dopravního značení vč. jeho nepoškozeného stavu, umístění správných informačních tabulí vč. jejich nepoškozeného stavu apod.),
  - b) sledování aktuální situace na stavbě dle písm. a) zajistí prostřednictvím svého zástupce a touto činností nepověří třetí osobu,
  - c) zajistí, aby na stavbě nebyl skladován stavební a montážní materiál, případně předloží povolení záboru veřejného prostranství, vydané příslušným správním orgánem,
  - d) zajistí realizaci výkopů tak, aby veškerý výkopek, vybouraný beton, asfalt, rozebraná dlažba a likvidované PZ nebyly ukládány na komunikaci a zeleň a byly souvisle odváženy z místa prováděných prací,
  - e) použije na stavbě vždy zábrany jednotného typu, pevně spojovatelné a přechodové, či přejezdové můstky dle ČSN 733050, zábrany i můstky musí být nepoškozené, neoprýskané, nezkorodované a nezprohýbané,
  - f) zajistí po celou dobu trvání stavby telefonní spojení 24 hodin denně na odpovědné zaměstnance zhotovitele, uvedené ve smlouvě,
  - g) předá u stavebních úprav plynárenského zařízení po každé dílčí úpravě zadavateli, do 3 pracovních dnů po vpuštění plynu do nového plynárenského zařízení, výkres skutečného provedení, protokol o dílčí tlakové zkoušce, dílčí revizní zprávu a protokol o vpuštění plynu do plynárenského zařízení.

K prokázání splnění odst. 1. tohoto článku výzvy uchazeč předloží do nabídky **čestné prohlášení**, jímž se zavazuje ke splnění jednotlivých požadavků. Zároveň v prohlášení uchazeč uvede, že bere na vědomí svou povinnost uhradit zadavatelem uloženou sankci ve výši 10.000,- Kč denně za nesplnění každého z požadavků uvedených v tomto odst. 1. pod písm. a) – f), přičemž nedojde-li k odstranění závady, zvyšuje se sankce za následující den o 25% z uvedené částky, další dny vždy o 25% z předchozích postupně navyšovaných částek a dále uhradit uloženou sankci ve výši 10.000,- Kč za nesplnění každého jednotlivého požadavku uvedeného v tomto odst.1. pod písm. g).

- 2) Uchazeč předloží případně získaný certifikát ISO.
- 3) Uchazeč předloží **čestné prohlášení** podepsané statutárním zástupcem, v němž uvede, že pro příslušný předmět zakázky má odpovídající osvědčení WPAR nebo WPQR (specifikací postupů svařování) a zároveň uvede, že bere na vědomí svou povinnost předložit zadavateli

při svařování ocelových potrubí technologický pracovní postup vč. WPS (schvalovaných postupů svařování). Tento požadavek souvisí s montážními pracemi plynárenského zařízení na ocelovém potrubí.

**4) Maximální doba výstavby včetně předání a převzetí díla: 80 kalendářních dnů**

Při stanovení celkové doby výstavby, kterou uchazeč uvede v kalendářních dnech, požaduje zadavatel, aby uchazeč vzal na vědomí svou povinnost, že:

- stavební a montážní práce na sebe musí dle DIO navazovat,
- stavba musí být provedena v požadovaném termínu,
- v případě prodloužení zadavatele s předáním stavebního povolení, popř. povolení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., bude projednán náhradní termín provedení stavby formou dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Termíny jednotlivých úseků stavby musí být uvažovány v návaznosti na celkový postup prací (např. v jednom úseku jsou dodělávány povrchové úpravy, v dalším jsou započaty výkopové práce tak, aby nevznikly prostoje).

Celková doba výstavby nesmí přesáhnout stanovenou maximální dobu výstavby a musí být reálná vzhledem k provádění stavby (např. **dodržovat technologii povrchových úprav komunikací**, dodržovat technologie zaručující optimální vlastnosti použitých stavebních hmot (beton) apod.).

**Odstávku odběratelů s přerušením dodávky plynu je nezbytné provést v co nejkratší lhůtě s tím, že v topné sezoně připouští zadavatel maximálně 2 dny, mimo topnou sezonu maximálně 5 dnů. Přerušení dodávky plynu ve zdravotnických a školských zařízeních, v pohostinstvích připouští max. 24 hod. Obnovení dodávky plynu stávajícím odběratelům musí být provedeno v pracovních dnech, tj. pondělí až pátek. Při provádění příslušných etap stavebních úprav musí být výkopové práce pro pokládku potrubí zahájeny až po provedení odpojení.**

**5) Požadovaná záruka za dílo: 60 měsíců**

**6) Uchazeč bere na vědomí závazek, zasílat po obdržení výzvy zadavatelem výši částky, která bude za daný měsíc fakturována. Tato informace bude využita při tvorbě dohadných položek v systému zrychlené účetní uzávěrky zadavatele.**

**7) Uchazeč, který v minulých zadavatelem vyhlášených výběrových řízeních prokazatelně nesplnil smluvní závazky vůči zadavateli plynoucí ze smlouvy o dílo, kterou uzavřel se zadavatelem jako vítěz minulého výběrového řízení, může být z tohoto výběrového řízení zadavatelem vyloučen.**

## **VII. Závazný obsah nabídky:**

Nabídka musí obsahovat tyto přílohy a písemné údaje:

- 1) Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů.**
- 2) Doklady o plnění dalších požadavků dle článku VI. této výzvy.**
- 3) Celkovou nabídkovou cenu dle požadavku na způsob zpracování dle článku VIII. této výzvy.**
- 4) Celkovou dobu plnění výstavby uvedenou v kalendářních dnech.**
- 5) Prohlášení uchazeče o poskytnuté záruce.**
- 6) Čestné prohlášení uchazeče o tom, že má ke dni podání nabídky uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozováním své podnikatelské činnosti; výše limitu pojistného plnění musí činit nejméně 10.000.000,- Kč.**

- 7) Elektronickou adresu uchazeče, která bude sloužit pro případnou výzvu zadavatele dle čl. XIII. 5. této výzvy.

**Poznámka:** údaj dle odst. 3. vyžaduje zadavatel po formální stránce uvést na první straně nabídky.

### **VIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:**

1. Celková nabídková cena musí být uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH.
2. Nabídková cena musí být uvedena formou položkového rozpočtu zpracovaného podle výkazu výměr, včetně vyčíslení místních poplatků za zvláštní užívání veřejných prostranství dotčených stavbou.
3. Přílohou nabídky bude CD pro PC, které bude obsahovat položkový rozpočet.
4. Uchazeč bere na vědomí, že:
  - a) nabídková cena vybraného uchazeče bude v příslušné smlouvě stanovena jako cena nejvýše přípustná.
  - b) platební podmínky v příslušné smlouvě:
    - pro krytí nákladů na provádění díla zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného oběma smluvními stranami o rozsahu prací provedených za daný kalendářní měsíc
    - měsíční daňové doklady budou vystavovány maximálně do výše 90 % celkové ceny díla
    - ke dni předání celého díla objednateli vystaví zhotovitel na základě předávacího protokolu daňový doklad na cenu za zbývající část díla,
    - DPH bude účtována ve všech daňových dokladech, v nichž budou uvedeny všechny předepsané údaje dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (DIČ objednatele, datum uskutečnění zdanitelného plnění atd.)
    - vystavení daňového dokladu zhotovitelem do 15-ti dnů od odsouhlasení rozsahu prací
    - úhrada faktur do 20-ti dnů po doručení daňového dokladu.
5. Uchazeč je povinen do nabídkové ceny promítnout veškerá předpokládaná zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů a veškerých ztížených podmínkách, které lze při realizaci předmětu zakázky očekávat.  
Uchazeč je povinen sám se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze staveniště, případně o místních zvláštnostech u projektanta. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost či mylné chápání soutěžních podmínek a z toho chybně navržená cena neopravňuje uchazeče požadovat úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

### **IX. Zadávací dokumentace:**

#### **Podklady pro zpracování nabídky:**

Zadávací dokumentace na CD pro zpracování nabídky bude pro zájemce zajištěna na základě jeho objednávky elektronickou poštou nejpozději do **10.12.2021 do 12.00 hod**, na email: [lenka.strakova@ppdistribuce.cz](mailto:lenka.strakova@ppdistribuce.cz) a [petr.vaclik@ppdistribuce.cz](mailto:petr.vaclik@ppdistribuce.cz).

Zájemci si mohou převzít **zadávací dokumentaci na CD** pro zpracování nabídky dne **13.12.2021 od 8:00 do 12:00** hodin na pracovišti zadavatele v Praze 4, U Plynárny 500, odbor právní ve 4. patře budovy č. 17, č. kanceláře 516

### **X. Lhůta pro podání nabídky:**

Nabídka musí být doručena nejpozději dne **21.12.2021 do 12,00 hodin**, do místa pro podání nabídek.

## **XI. Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky:**

Uchazeč svoji nabídku zašle zadavateli poštou doporučeně ve lhůtě pro podání nabídky na adresu jeho sídla:

**Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,**  
**člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.**  
**U Plynárny 500**  
**145 08 Praha 4**

nebo ji může podat osobně v podatelně na téže adrese zadavatele v Praze 4 (budova 37, úřední hodiny pondělí až čtvrtek 7:00 až 15:30, pátek 7:00 až 13.00, tel.: 267 172 221).

Veškerá rizika spojená s doručením nabídky nese výhradně uchazeč, který nabídku předkládá.

Nabídka musí být vypracována písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, ve formátu A4, **zajištěna proti manipulaci** a podepsána uchazečem nebo jeho statutárním zástupcem. Nabídka musí být uzavřena v obálce, zalepena a v levém horním rohu výrazně označena popisem **„NEOTEVÍRAT – VŘ 085-2021 – Stavební úpravy NTL plynovodů K Větrolamu, Chorušická, Praha 8“**

Na uzavření musí být obálka s nabídkou opatřena razítkem nebo podpisem uchazeče nebo jeho statutárního zástupce.

## **XII. Otevírání obálek:**

**Vzhledem k současné mimořádné situaci bude až do odvolání otevírání obálek neveřejné.**


## **XIII. Závěrečná ustanovení:**


- 1) Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení zrušit, a to bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.  
V případě zrušení tohoto zadávacího řízení či ukončení předmluvního jednání o uzavření smlouvy zadavatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či jakoukoliv újmu, která by uchazeči vznikla v této souvislosti. V této souvislosti se vylučuje aplikace ustanovení § 1729 OZ. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani za případnou škodu, která by vznikla uchazeči, s nímž byla smlouva uzavřena, ale bylo mu zadáno plnění menšího rozsahu, než byl předpokládán rozsah, případně mu nebylo zadáno plnění žádné.  
Náklady na účast v tomto zadávacím řízení nesou uchazeči sami.
- 2) Uchazeč, který nesplní požadavky, stanovené v čl. IV., V. a VI. této výzvy, může být z výběrového řízení zadavatelem vyloučen.
- 3) Hodnotícím kritériem je cena a splnění požadavků, stanovených v této výzvě.
- 4) Zadavatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit podmínky stanovené touto výzvou do doby odpovídající výzvou určené lhůtě k podání nabídek na plnění zakázky. O takové změně budou uchazeči informováni zveřejněním na webových stránkách zadavatele, kde bylo uveřejněno znění výzvy.
- 5) Bude-li kterákoliv nabídka obsahovat mimořádně odlišnou položkovou cenu nebo odlišné položkové ceny ve vztahu k předmětu zakázky, tzn. cenu výrazně se odchylojící od cen v místě obvyklých nebo od cen v nabídkách ostatních uchazečů, vyhrazuje si zadavatel právo od všech uchazečů vyžádat písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné nebo jsou odlišné, a to s možností dodatečné úpravy položkové ceny. Výzvu k podání zdůvodnění zašle zadavatel všem uchazečům e-mailem a pro podání

zdůvodnění poskytne lhůtu max. 5 kalendářních dnů. Písemné zdůvodnění konkrétního uchazeče v tištěné podobě zadavatel přiřadí k jeho podané nabídce a případnou dodatečnou úpravu položkové ceny promítne do jeho celkové nabídkové ceny. Písemné zdůvodnění, zaslané po uplynutí stanoveného termínu, nebude předmětem posuzování. Uchazeči se mohou osobně seznámit s konečnými nabídkovými cenami v termínu, který zadavatel stanoví ve výzvě k podání zdůvodnění. Po uplynutí tohoto termínu provede zadavatel konečné vyhodnocení nabídek.

- 6) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná odměna ani náhrada nákladů, které vynaložil na účast na této výzvě.
- 7) Zadavatel si vyhrazuje změnit ze závažných důvodů termín plnění zakázky.
- 8) Variantní řešení se nepřipouští.
- 9) **Vítězný uchazeč se dostaví po vyzvání zadavatelem na koordinační jednání, kde předloží návrh harmonogramu průběhu výstavby vypracovaný na formuláři umístěném na internetové adrese [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz). Heslo pro přístup je uvedeno v zadávací dokumentaci. Jednání se uskuteční nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Vítězný uchazeč bere na vědomí, že součástí smlouvy, která bude uzavřena v souvislosti s realizací této zakázky, bude i ujednání o mlčenlivosti.**

Uchazeč, bere na vědomí, že zadavatel zpracovává osobní údaje uchazeče v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Veškeré informace o tomto zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informační memorandum dostupném na [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz) a dále na vyžádání v sídle zadavatele.

  
.....  
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.  
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.  
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08  
(1)

  
.....  
Ing. Miloš Houzar  
místopředseda představenstva  
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.

Ing. Martin Slabý  
předseda představenstva  
Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,  
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.